

GMINA PŁOTY
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
ZP.271.15.01.2011.IM

Płoty, dnia 18.11.2011 r.

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Płoty - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: „Biały Orlik” w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty:**

Pytanie nr 1:

Co oznacza zapis – „...sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z protokołami badań elektrycznej instalacji odbiorczej i ochronnej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia do odbioru oraz przyłączenia elektrycznej instalacji odbiorczej do sieci w ENEA Operator.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Sporządzenie dokumentacji dotyczy ww. instalacji.

Pytanie nr 2:

Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie przyłącza energetycznego, czy tylko podłączenie agregatu chłodniczego od skrzynki rozdzielczej?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie przyłącza od złącza kablowo – pomiarowego ZKP ustawionego przez ENEA w ulicy Stefana Batorego przy budynku szkoły (stanowiącego granicę własności pomiędzy ENEA a Gminą Płoty) do przewidzianego w przetargu agregatu chłodniczego. Ww. przyłączy stanowi element instalacji elektrycznej zasilającej obiekt kompleksu boisk „Orlik”.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Maliński