

Rafał Wandachowicz
Klub Radnych Dla Gminy
Wyszobór 9B
72-310 Płoty

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie odcinka sieci wodociągowej Charnowo – Natolewice, po zasięgnięciu opinii Dyrektora ZGKiM w Płotach na temat awarii występujących na danym odcinku w ostatnich 12 miesiącach informuję, że w okresie wiosennym dochodziło do awarii sieci wodociągowej na wymienionym odcinku. Awarie związane były prawdopodobnie z wahaniami ciśnienia wody na danym odcinku. ZGKiM w Płotach bez zbędnej zwłoki wykonywał naprawę każdej awarii. Obecnie w celu ustabilizowania ciśnienia wody został zamontowany sterownik, co spowodowało że do dnia dzisiejszego nie wystąpiła żadna awaria.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wymiany całego odcinka sieci wodociągowej na w/w odcinku.

Załącznik:

1. Pismo Dyrektora ZGKiM w Płotach dot. sieci wodociągowej na odcinku Charnowo – Natolewice.

BURMISTRZ
Rafał Wandachowicz
Rafał Wandachowicz

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a.

Płoty, dnia 08 czerwca 2020 r.

Andżelika Sobczak
Klub Radnych Alternatywa
Modlimowo 18
72-310 Płoty

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie odcinka sieci wodociągowej Charnowo – Natolewice, po zasięgnięciu opinii Dyrektora ZGKiM w Płotach na temat awarii występujących na danym odcinku w ostatnich 12 miesiącach informuję, że w okresie wiosennym dochodziło do awarii sieci wodociągowej na wymienionym odcinku. Awarie związane były prawdopodobnie z wahaniami ciśnienia wody na danym odcinku. ZGKiM w Płotach bez zbędnej zwłoki wykonywał naprawę każdej awarii. Obecnie w celu ustabilizowania ciśnienia wody został zamontowany sterownik, co spowodowało że do dnia dzisiejszego nie wystąpiła żadna awaria.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wymiany całego odcinka sieci wodociągowej na w/w odcinku.

Załącznik:

1. Pismo Dyrektora ZGKiM w Płotach dot. sieci wodociągowej na odcinku Charnowo – Natolewice.


BURMISTRZ
Ryszard Mackiewicz

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a.

810007370
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Płotach
ul. Wojska Polskiego 14
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 422
NIP 857 020 42 06

URZĄD MIEJSKI
w Płotach

04. 06. 2020

WPRZYNEŁO
L.dz. 2619 podpis 

L.dz. 1320/06/2020

P. Perłucha *P. Domoniewski*
P. Kocik
08.06.2020
[Signature]

Płoty, dnia 2020.06.04.

Pan Burmistrz

Płotów

W odpowiedzi na pismo – wniosek Radnych Płoty Pani Andżeliki Sobczak oraz Pana Rafała Wandachowicza w sprawie wymiany odcinka sieci wodociągowej łączącego m. Charnowo – Natolewice , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w okresie wiosennym dochodziło do częstych awarii sieci wodociągowej na wymienionym odcinku. Ostatnia poważna awaria miała miejsce w nocy z 18 na 19.04. br. gdzie uszkodzeniu uległy rury przesyłowe w 3 różnych miejscach. Usuwanie awarii trwało kilka godzin i zostało zakończone ok. 3-ej w nocy tak, aby mieszkańcy mogli rano korzystać z wody.

Wymieniony odcinek wodociągu ma ok. 20 – 21 lat wykonany jest z rur PVC. Prawdopodobnie rury te mają wadę polegającą na tym, że przy wahanii ciśnienia wody w sieci dochodzi do ich rozszczelnienia. Obecnie ustabilizowaliśmy do minimum wahania ciśnienia na stacji wodociągowej poprzez montaż sterownika co sprawiło, że nie mamy od tego czasu problemu z tym wodociągiem. Jeśli jednak sytuacja uległaby zmianie tzn. pogorszeniu, wówczas będzie konieczność omówienia sposobu rozwiązania problemu.

DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Wojasnis