



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”



**„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne, Gmina Płoty”**

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA PŁOTY

Plac Konstytucji 3 Maja 1  
72-310 Płoty

Płoty, 22 grudnia 2020 r.

ZP.271.11.08.2020.IM

Do wszystkich Wykonawców

**Wyjaśnienia nr 4 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne, Gmina Płoty**”

**Pytanie nr 1**

Izolacja termiczna posadzki- opis: fs20 6 cm przekrój: fs20 8 cm

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje, że izolację termiczną posadzki należy wykonać wg przekroju - FS 20-gr.8cm

**Pytanie nr 2**

Ściany fundamentowe - opis: ściany fundamentowe gr.35 cm do poziomu posadzki z wylewanego betonu b-20 (c16/20). przekrój a-a: ściana fundamentowa gr. 25cm

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że ścianę fundamentową należy wykonać gr. 25cm z betonu z dociepleniem płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej gr.12 cm

**Pytanie nr 3**

Izolacja termiczna ściany fundamentowej - opis: ścianę poniżej terenu docieplić płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub.10 cm. opis w części izolacja termiczna: ścian zewnętrznych p/terenu - styropian fs 20 gr.10 cm. przekrój a-a: ekstrudowana pianka polistyren. gr.12cm



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”



**„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne, Gmina Płoty”**

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuję, że izolację termiczną ściany fundamentowej należy wykonać zgodnie z projektem gr.12cm j.w. Uwaga: Izolacja termiczna zgodnie z opisem warstw na rys. nr 5 przekrój A-A i na rys.nr 6 przekrój B-B,C-C,D-D.

**Pytanie nr 4**

Czy należy wycenić instalacje alarmową nie ujętą w przedmiarach?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że instalacja alarmowa została ujęta w przedmiarze elektrycznym w poz.17, 18, 19 i 20

**Burmistrz  
Radosław Mackiewicz**