



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

GMINA PŁOTY
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty

Płoty, dnia 30 maja 2018 r.

ZP.271.3.01.2018.IM

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na **„Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” – PRZETARG NR II**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **”Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” – PRZETARG NR II**

Pytanie 1:

SIWZ rozdz. 6 pkt.6.2 ppkt.2.1. - W ramach warunku zdolności technicznej, czy Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert Wykonawca wykonał przebudowę obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zapleczem: boiskiem do koszykówki i siatkówki o wartości robót nie mniejszej niż 300.00,00 zł złotych brutto?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie, że Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, rozbudowę lub przebudowę boiska sportowego o naturalnej nawierzchni) o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto lub budowę, przebudowę innego obiektu sportowo-rekreacyjnego zawierającego



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

budowę lub przebudowę boiska (np. boiska do koszykówki, boiska do siatkówki) o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto.”

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie 2:

SIWZ rozdz. 3 pkt.3.2 w związku z § 3 ust.8 wzoru umowy - w związku z rozbieżnością zapisów wynikających z dokumentów, zwracam się z prośbą o wskazanie, czy wymagana liczba osób zatrudnionych osób na umowę o pracę to min. 2 osoby (pracownicy fizyczni lub operatorzy sprzętu), czy też Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu umowy?

Odpowiedź nr 2:

Wymagana liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę to min. 2 osoby.

Pytanie 3:

SIWZ rozdz. 3 pkt.3.1 – zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że utrzymanie boiska przez Wykonawcę polegać będzie na uzupełnianiu ubytków nawierzchni trawiastej spowodowanych złym lub niedostatecznym jej wykonaniem?

Odpowiedź nr 3:

Utrzymanie murawy boiska przez Wykonawcę przez pierwsze 12 miesięcy od daty odbioru końcowego będzie polegało na:

2x w tygodniu koszenie;

1 x w tygodniu wałowanie;

4 x w roku nawożenie;

odpowiednie nawadnianie murawy;

2 x w roku wertykulacja;

1 x w miesiącu napowietrzanie murawy.

Ponadto, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji min. 36 miesięcy rękojmi za wady oraz gwarancji jakości zgodnie z SIWZ pkt. 17 ppkt. 17.1.1 (Instrukcji dla Wykonawców).

Pytanie 4:

Czy zamawiający będzie po odbiorze, w okresie gwarancji, konserwował i zabezpieczał nawierzchnię zgodnie z instrukcją użytkowania przekazaną przez Wykonawcę ?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

Odpowiedź nr 4:

TAK.

Pytanie 5:

Czy w terminie 8 miesięcy od wykonania zamówienia na boisku będą odbywały się rozgrywki piłkarskie?

Odpowiedź nr 5:

NIE.

Pytanie 6:

SIWZ rozdz. 4 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 30.09.2018 r. Zgodnie z siwz Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Z uwagi na fakt, że termin realizacji przypada na sezon letni (wakacyjny/urlopowy) mogą wystąpić braki kadrowe powodujące niemożność dotrzymania umownego terminu. Powyższa zmiana pozwoli Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w wyznaczonym terminie bez narażania się na kary umowne a Zamawiającemu na osiągnięcie zamierzonego celu w najwyższej jakości.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2018 r. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 7:

SIWZ – rozdz. 19 pkt. 19.1 - zwracam się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% ceny ofertowej brutto, podanej w ofercie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Wzór umowy § 12 ust.1 pkt. 1 lit. h) - zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu. Zamawiający w siwz nie określił minimalnych wymagań dla Kierownika Budowy.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wykreśla zapis we Wzorze Umowy w § 12 ust.1 pkt. 1 lit. h).

Pytanie 9:

Wzór umowy § 12 ust.1 pkt. 1 lit. a) - zwracam się z prośbą zmniejszenie kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Wzór umowy § 12 ust.1 pkt. 1 lit. b) - zwracam się z prośbą zmniejszenie kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym lub okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Wzór umowy § 12 ust.1 pkt. 1 lit. c) - zwracam się z prośbą zmniejszenie kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy,

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Wzór umowy § 12 ust.1 pkt. 2 - w ramach równego traktowania stron, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu w § 12 ust.1 pkt. 2 lit. c) o treści: „z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

Umowy” w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 7 „, z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy”

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Czy na wykonawcy od momentu odbioru robót, oprócz zobowiązań gwarancyjnych będą cięższe jakiegokolwiek inne zobowiązania i obowiązki niż obowiązki gwarancyjne zgodne z Kodeksem Cywilnym ?

Odpowiedź nr 13:

Tak, czyli utrzymanie boiska (odpowiedź na pytanie nr 3) oraz rękojmia.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający umożliwia dostawę materiałów i urządzeń zamiennych, tożsamy i nie gorszych niż opisane i wskazane w dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający ustanowi uprawnionego inspektora nadzoru nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź nr 15:

TAK.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania przedmiotu Zamówienia przynajmniej do 15 października, gdyż zgodnie ze sztuką budowlaną, trawę należy siać wiosną (kwiecień, maj) lub jesienią (wrzesień, październik) czyli w czasie, gdy nie występują silne opady



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

atmosferyczne (najbardziej deszczowe miesiące w Polsce to przede wszystkim lipiec i sierpień) powodujące wpłukiwanie nasion w dolne warstwy ziemi urodzajnej powodujące utrudnione

kiełkowanie oraz wzrost, i nie występują wysokie temperatury powodujące przysuszenie oraz przypalanie młodej, delikatnej struktury korzeniowej nowoposianej trawy?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2018r. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację geotechniczną w celu oszacowania ceny za doprowadzenia gruntów do zagęszczenia na poziomie $I_s=0,98$, zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym?

Odpowiedź nr 17:

TAK. Dokumentacja geotechniczna stanowić będzie załącznik nr do niniejszych Wyjaśnień.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30mm na podsypce piaskowej zamiast podmurówki betonowej 5x35mm (podmurówki są elementami dekoracyjnymi, a nie separacyjnymi)?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuści zastosowanie obrzeży betonowych 8x30 ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Pytanie 19:

W projekcie jest: "ogrodzenie panelowe o wys. 200cm", a w przedmiarze "o wys. 150cm"; Jakiej wysokości ma być ogrodzenie panelowe?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

Odpowiedź nr 19:

Zgodnie z punktem 8.1 projektu zagospodarowania terenu ogrodzenie panelowe o wysokości 2.00m należy ustawić pod piłkochwytyami hybrydowymi na pozostałej części należy ustawić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50m.

Pytanie 20:

_W projekcie jest" ogrodzenie panelowe z drutu o grubości 4mm", a w przedmiarze" ... o grubości drutu 5mm". Jakiej grubości ma być drut?

Odpowiedź nr 20:

Należy zastosować grubość drutu nie mniejszą niż 4mm.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści siatkę na piłkochwyty o wymiarze oczka 10x10mm?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający dopuszcza siatkę na piłkochwyty o wymiarze oczka 10x10mm.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści siatkę na piłkochwyty o grubości sznurka 4mm?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie siatki na piłkochwyty o grubości 4mm.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie "fundamentu na mokro", czyli lanego na budowie pod piłkochwyty z betonu C15/20 o wymiarach 35x35x120cm zamiast fundamentu prefabrykowanego?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów wykonanych na mokro.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00169-6935-UM1610260/17 z dnia 15.09.2017 r.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści zamiast trawy Campbell inną trawę przeznaczoną typowo na boiska sportowe np. Wimbledon (odporna na wymarzenie i przesuszanie) o składzie: Wiechlina łąkowa Geisha 10%, Życica trwała Double 40%, Życica trwała Grassland NUI 10%, Kostrzewa czerwona Rafael 20%, Kostrzewa czerwona Livision 20% ?

Odpowiedź nr 24:

Zgodnie z SIWZ, tj. „Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.”

Pytanie 25:

Jakie zabiegi mają być wykonywane w ramach 12 miesięcznego utrzymania murawy boiska. Proszę o wskazanie rodzaju zabiegów oraz ich częstotliwości.

Odpowiedź nr 25:

2x w tygodniu koszenie;
1 x w tygodniu wałowanie;
4 x w roku nawożenie;
odpowiednie nawadnianie murawy;
2 x w roku wertykulacja;
1 x w miesiącu napowietrzanie murawy.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Maliński.