



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna”

GMINA PŁOTY
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty

Płoty, dnia 17.10.2013r.

ZP.271.19.5.2013.IM

Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający - Gmina Płoty - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna”**

Pytanie:

W SST zawarto tabelę z wymaganymi dla oferowanej i układanej nawierzchni parametrami, które dotyczą nawierzchni typu Conipur EPDM (przy czym można dodać, że parametry podano m.in. w oparciu o nieaktualną Rekomendację Techniczną). Niemniej, w odpowiedziach na zapytania wykonawcy z dnia 14.10.2013 podtrzymano technologię wykonania nawierzchni syntetycznej opisana w projekcie, tzn. warstwa EPDM z wykonaną na niej warstwą natryskową. Zatem, nawierzchnia ta nie jest nawierzchnia typu EDPM i nie posiada parametrów takich, jakie wskazano w SST, a wykonawca nie będzie mógł złożyć typowej deklaracji zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia.

Pytamy:

- 1) W jaki sposób wykonawca będzie musiał udowodnić, że wykonana przez niego nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego parametry? Czy będzie musiał wykonać badania powykonawcze nawierzchni w akredytowanej jednostce?
- 2) W jaki Sposób Zamawiający udowodni jednostkom dotującym inwestycję, że wykonana nawierzchnia odpowiada Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przetargowej w tym, projektowej? Czy brak dokumentów odniesienia nie spowoduje, z tego tytułu, wstrzymania płatności wyłonionemu Wykonawcy?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna”

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest wykonanie nawierzchni typu Conipur SP, lub równoważną, o właściwościach technicznych zgodnych z aktualną rekomendacją techniczną ITB dla tego typu nawierzchni.

Bazę nawierzchni stanowi mata z granulatu gumowego SBR grubości 11 mm, układana maszynowo na podbudowie asfaltowej, betonowej lub elastycznym, przepuszczalnym podkładzie typu ET. Wierzchnia warstwa pokryta jest metodą wysokociśnieniowego natrysku 2 mm systemem poliuretanowym wypełnionym drobną frakcją granulatem EPDM. Całkowita grubość nawierzchni wynosi 13 mm.

Wymagane dokumenty na etapie realizacji zadania, które Wykonawca winien załączyć do dokumentacji powykonawczej:

1. Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
5. Karta techniczna systemu
6. Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
7. Autoryzacja producenta systemu
8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Maliński