

Wyjaśnienie nr 6 treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Płoty - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 – Budowa części sportowej”**:

Pytanie nr 1:

Na rys. A-7.1 pn. elewacja zachodnia – kolorystyka – występuje napis „HALA SPORTOWA”. Czy wykonanie napisu jest przedmiotem zamówienia? Prosimy o wyjaśnienie powyższego, oraz wskazanie czy należy uwzględnić te roboty w przedmiarze? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego parametrów technicznych oraz rysunków konstrukcyjnych dotyczących wykonania napisu (między innymi wielkość liter, konstrukcja mocowania, materiał itd.).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, wykonanie napisu wchodzi w zakres oferty. Wielkość liter zgodnie z wielkością określoną na rysunkach zawartych w dokumentacji. Napis należy wykonać w standardzie zastosowanym przy wykonaniu elewacji frontowej ściany hali.

Pytanie nr 2:

W odpowiedzi zamieszczonej na stronie Zamawiającego z dnia 21 marca 2011 r. na pytanie nr 6 jest odpowiedzią niezgodną, ponieważ na rysunku rzutu parteru pokazano wymiar kabiny 110 x 140 cm. Należy według Zamawiającego przyjąć do kalkulacji dźwig o takich wymiarach kabiny jak podano na rysunkach (czyli do przewozu osób niepełnosprawnych), o parametrach analogicznych jak podane w karcie katalogowej dźwigu EasyLife XL, ale z kabiną 110 x 140 cm .W karcie katalogowej zamieszczonej na stronie w dniu 17 marca 2011 r. kabina ma wymiar 1050 x 1350 mm. Zgodnie z obowiązującymi normami

ten rodzaj dźwigu nie spełnia wymagań dźwigu do przewożenia osób niepełnosprawnych. Po drugie wysokość nadszycia powinna wynosić w standardzie 332 cm a z przekroju A_6_2 A 2-A-2 wynika iż wysokość ta wynosi od 255,7 – 278,1 cm. Żaden z dostawców ww. sprzętu nie dysponuje produktem, który mógłby zainstalować w tym obiekcie. W związku z powyższym prosimy o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 17 marca 2011 r.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Urządzenie dźwigowe - z uwagi na zgłoszone zastrzeżenia do wybranego poprzednio dźwigu, Projektant wnosi zmianę typu urządzenia. Karta katalogowa dźwigu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień. Wybrano typ ; GREEN LIFT 81 21 o udźwigu 630 kg, 8 osobowy , 2x przelotowy. Nadszycie pokazane na przekroju architektonicznym zostanie w trakcie budowy dostosowane do w/w urządzenia , tzn. podniesione o ok. 25 cm .

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści SIWZ tj. w tworzących ja dokumentach.

Pytanie nr 3:

Proszę o precyzyjne określenie systemu podłogi sportowej tj. do wyceny należy przyjąć:

- 1) Panel z drewna litego czy warstwowego?*
- 2) Rodzaj drewna z jakiego ma być wykonana wierzchnia warstwa deski sportowej?*
- 3) Przekrój poprzeczny podłogi (konstrukcja i wysokość od podłoża betonowego)?*

Większość drewnianych podłóg sportowych posiada certyfikat federacji FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki) ale nie posiada certyfikatu FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki).

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność przedstawienia certyfikatu federacji siatkówki?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Do wyceny systemu podłogi sportowej należy przyjąć podłogę zgodnie z poniższym opisem:

1. Drewniana podłoga sportowa, powierzchniowo elastyczna oparta na systemowym ruszcie drewnianym podwójnie legarowanym, wykończona panelową sportową deską podłogową warstwową o gr. min. 18,3 mm wykonaną ze sklejki (warstwa spodnia) i litego drewna dębowego (warstwa litego drewna dębowego min. 5,6 mm).
2. Konstrukcja podłogi określona technologią producenta.
Wysokość przestrzeni podłogi drewnianej do zabudowy (odległość między podłożem betonowymi a poziomem gotowej nawierzchni podłogi) – to min. 87,3 mm.
Dzięki temu podłoga będzie optymalnie łączyć właściwości sportowe i techniczne systemu powierzchniowo elastycznego.
3. W przypadku, gdy posadzka sportowa będzie posiadała certyfikat federacji koszykówki, można nie dołączać certyfikatu Międzynarodowej Federacji Siatkówki.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Maliński