



Burmistrz Płotów

Wyjaśnienie treści SIWZ

72-310 Płoty
Plac Konstytucji 3 Maja 1

tel. (091) 385-14-15
fax (091) 385-18-66

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach – Etap II Zadanie 1 – Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska”

Pytanie nr 1:

NIP 857-10-02-410

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o następujących parametrach:

- Skład włókna: 100% polietylen monofilament, odporny na promieniowanie UV, 13.800/8 Dtex, 130 mikronów
- Pierwszy spód: Podwójny – 100% PP Thiobac z zamykającym włókna flizem, czarny, stabilizacja UV, waga 164 gr/m² łączone z włóknem szklanym na okrągło 143 gr/m²;
- Drugi spód: związek lateksu i styrenu – butadienu z otworami drenażowymi;
- Wysokość włókien – 60 mm;
- Wysokość trawy – 62 mm;
- Gęstość szwów na 10 cm (szerokość) 6,3
- Gęstość szwów na 10 cm (długość) 15
- Ilość pęczków/m² – 8.190
- Ilość włókien/m² – 131.040
- Waga warstwy wierzchniej 1.485 gr/m²
- Waga pierwszego spodu 164gr/m²
- Wzmocnienie z włókna szklanego 143 gr/m²

- Waga drugiego spodu 1.100 gr/m²
- Waga całkowita 2.892 gr/m²
- Szerokość rolki 410 cm
- Zakotwiczenie włókna 55 Newton
- Przepuszczalność wodna bez wypełnienia 60ltr/m²/min
- Trwałość koloru test ksenonowy skala błękitu >7, skala szarości >4

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby oferowana nawierzchnia:

- a) spełniała wszystkie parametry techniczne określone w SIWZ wraz z modyfikującymi ją poprawkami, posiadała Certyfikat FIFA Recommended 2 Star oraz
- b) wypełniona była zgodnie z kartą techniczną producenta piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu oraz
- c) objęta była 8-letnią gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Malinowski