



**POLSKI
ŁAD**



GMINA PŁOTY
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty

Płoty, dnia 15 marca 2022 r.

ZP.271.6.01.2022.IM

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice”**.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca wykaże : robotę budowy min. 3 km kanalizacji w tym 1 km kanalizacji niskociśnieniowej, robotę budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 30 m³/d i będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych projektanta który wykonał jedną robotę zaprojektowania min. 3 km sieci kanalizacyjnej w tym 1 km kanalizacji niskociśnieniowej i robotę zaprojektowania oczyszczalni ścieków o przepustowości min.30m³/d

Odpowiedź nr 1:

Tak. Zamawiający dokonał zmiany stosownych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

BURMISTRZ

Radosław Mackiewicz